

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.007.Н.00728

35706

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГОСТ». ИНН 6166091268, КПП 616601001, ОГРН 1146193001437. Юридический адрес: Россия, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша 8А. Фактический адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша 8А. Телефон: 8(863) 206-71-71, e-mail: zakaz@pskgost.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГОСТ». ИНН 6166091268, КПП 616601001, ОГРН 1146193001437. Адрес производства: Россия, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша 8А. Фактический адрес: Россия, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша 8А. Телефон: 8(863) 206-71-71, e-mail: zakaz@pskgost.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». ОГРН: 1153926025901. Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7/11, офис 101 В. Тел.: +7 (909) 785-99-88. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Перегородка противопожарная со светопропускающими элементами площадью более 25% от площади конструкции серии «ПСК ЕIW-60» изготавливаемая по ТУ 5271-004-24219660-2015 (Изм.№1) и перегородка противопожарная с вмонтированным однопольным или двухпольным дверным блоком со светопропускающими элементами площадью более 25% от площади конструкции серии «ПСК ЕIW-60Д», изготавливаемая по ТУ 5271-004-24219660-2015 (Изм.№1), каркас перегородки выполнен из алюминиевых противопожарных профилей системы «ГОСТПРОФ» (ТУ 24.42.22-001-24219660-2023). Светопрозрачное заполнение – стекло пожаростойкое многослойное марки «ГОСТЕКЛО» толщиной 26 мм, изготавливаемое по ТУ 5913-002-24219660-2016 (Изм.№1), производитель ООО «ПСК «ГОСТ». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость», предел огнестойкости - EIW60.

код ОКПД2
25.11.23

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 01286/ЕМ-16, 01287/ЕМ-16 от 27.07.2023 года. ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5271-004-24219660-2015 (Изм.№1), ТУ 24.42.22-001-24219660-2023, ТУ 5913-002-24219660-2016 (Изм.№1), сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС31.29115 от 07.02.2023 г., выдан ОС ООО «ВНИИЦИ» рег. № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС31.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.07.2023 г. по 26.07.2028 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.

Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru