



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02039/24

Серия **RU** № **0504429**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМЫШЛЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГОСТ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 344065, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица 50-летия Ростсельмаша, дом 8а.

Основной государственный регистрационный номер: 1146193001437.

Телефон: +78632067171. Адрес электронной почты: gost@pskgost.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМЫШЛЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГОСТ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 344065, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица 50-летия Ростсельмаша, дом 8а.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344016, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, переулок 1-й Машиностроительный, дом 3а.

ПРОДУКЦИЯ Окно противопожарное глухое типа «ОП-60», выполненное из алюминиевых профилей системы «ГОСТПРОФ» (производства ООО «ПСК «ГОСТ» по ТУ 24.42.22-001-24219660-2023), глубиной сечения профиля не менее 62 мм, с внутренним заполнением технологических полостей - огнестойким теплоизолирующим составом ARTCOOLING (ACL) (производства ООО ПСК ГОСТ по ТУ 23.99.19-002-24219660-2019), светопрозрачное заполнение - стекло пожаростойкое многослойное марки ГоСТекло (GST) E60, толщиной 18 мм (производства ООО «ПСК «ГОСТ» по ТУ 5913-006-24219660-2016), в составе однокамерного стеклопакета, толщиной 28 мм (18ГоСТекло (GST) E30-6(камера)-4М1).

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.12.10-003-24219660-2024 «Окно противопожарное типа «ОП – 60» из алюминиевых профилей с пожаростойким заполнением типа ARTCOOLING (ACL). Технические условия» от 15.01.2024 г.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7610 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-1017/07-2024 от 29.07.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 05-ОС/05-07/24 от 11.07.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Бижоев Владимир Арсенович, Кюркчу Рената Линаровна. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – Е60. Условия хранения: в закрытых сухих отапливаемых помещениях в распакованном виде. При хранении изделие должно быть установлено на стеллажи или пирамиды. Основание стеллажа или пирамиды должно быть оклеено войлоком или резиной и иметь наклон 5-15° к горизонтали. Допускается хранение в таре, если тара и прокладочные материалы не подвергались увлажнению. Срок службы – не менее 10 лет. Гарантийный срок изделий устанавливаются в договоре на поставку, но не менее 2 лет со дня отгрузки изделий изготовителем. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, с 03.07.2024 г. Выдан взамен № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02027/24 от 30.07.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 06.08.2024

ПО

29.07.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грешкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)