



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00222/21

Серия **RU** № **0230413****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная Строительная Компания «ГОСТ» (ООО «ПСК «ГОСТ»)). Место нахождения (адрес юридического лица): 344065, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица 50-летия Ростсельмаша, дом 8А. Основной государственный регистрационный номер: 1146193001437. Телефон: +78632067171. Адрес электронной почты: gost@pskgost.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная Строительная Компания «ГОСТ» (ООО «ПСК «ГОСТ»)). Место нахождения (адрес юридического лица): 344065, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица 50-летия Ростсельмаша, дом 8А. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344016, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, переулок 1-й Машиностроительный, дом 3А. Основной государственный регистрационный номер: 1146193001437.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные со светопропускающими элементами площадью более 25% от площади проема в свету выполненные из алюминиевых профилей системы «ГОСТПРОФ» (производства ООО «ПСК «ГОСТ» по ТУ 1811-002-24219660-2015), глубиной сечения профиля не менее 45 мм, со стальным сердечником толщиной стали не менее 2 мм, с внутренним заполнением технологических полостей термоизолирующим составом «ARTCOOLING» (производства ООО «ПСК «ГОСТ» по ТУ 23.99.19-002-24219660-2019), светопрозрачное заполнение - стекло огнестойкое многослойное марки «ГОСТЕКЛО» (производства ООО «ПСК «ГОСТ» по ТУ 5913-002-24219660-2016), толщиной 24 мм; однопольные типа ПСК 1-EIW30, габаритными размерами: по высоте от 1785 мм до 2805 мм, по ширине от 770 мм до 1210 мм; двупольные типа ПСК 2-EIW30, габаритными размерами: по высоте от 1785 мм до 2805 мм, по ширине от 1281 мм до 2013 мм, со стационарным порогом, выпускаемые по ТУ 5271-007-24219660-2015 с изм. № 2 «Двери противопожарные со светопропускающими элементами 25 % и более от площади проема в свету с коробкой из алюминиевых профилей с внутренним стальным армированием системы «ГОСТПРОФ»: однопольные типа ПСК 1-EIW30 и двупольные типа ПСК 2-EIW30».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7610 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний ППБ-101/03-2021 от 11.03.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 017-СС/01-2021 от 13.01.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EIW30. Хранение дверей должно осуществляться в складских помещениях или под навесом в естественных условиях. Гарантийный срок хранения – 3 года с момента продажи. Срок службы дверей – не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

11.03.2021

ПО

10.03.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна
(Ф.И.О.)