

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00110

37107

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГОСТ». ИНН: 6166091268. ОГРН: 1146193001437. Адрес: Россия, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша 8А. Тел.: 8(863) 206-71-71. Электронная почта: zakaz@pskgost.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГОСТ». ИНН: 6166091268. ОГРН: 1146193001437. Адрес: Россия, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша 8А. Тел.: 8(863) 206-71-71. Электронная почта: zakaz@pskgost.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «НИЦ Тест» Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест». Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 8, стр. 1, эт. 4, пом. 422. Телефон + 7 (926) 834-16-93, e-mail: ooo.nicetst@gmail.com. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384 от 07.09.2023 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Перегородка противопожарная со светопропускающими элементами площадью более 5% от площади конструкции серии «ПСК EIW-30» светопрозрачное заполнение – стекло жаростойкое многослойное марки «ГОСТЕКЛО», толщиной 22 мм) и Перегородка противопожарная со светопропускающими элементами вмонтированным однопольным или двупольным дверным блоком со светопрозрачным заполнением более 25% от площади проема в свету серии «ПСК EIW-30Д», (светопрозрачное заполнение – стекло жаростойкое многослойное марки «ГОСТЕКЛО», толщиной 22 мм), изготавливаемые по ТУ 5271-010-24219660-2023. Серийный выпуск. ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость», предел огнестойкости – EIW30.

код ОКПД 2
25.11.23
код ТН ВЭД**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № № ПБ/203, ПБ/204 от 04.07.2024 года выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5271-010-24219660-2023, сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС31.29115 от 07.02.2023 г., выдан ОС ООО «ВНИИЦИ» рег. № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС31.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.07.2024 по 03.07.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров

инициалы, фамилия

А. А. Пеньковская

инициалы, фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pf