

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00263

37680

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение заявителя)Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ГОСТ». ИНН: 6166091268. ОГРН: 1146193001437. Адрес: Россия, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-
летия Ростсельмаша 8А. Телефон: 8 (863) 206-71-71. Электронная почта: zakaz@pskgost.ru**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ГОСТ». ИНН: 6166091268. ОГРН: 1146193001437. Адрес: Россия, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-
летия Ростсельмаша 8А. Телефон: 8 (863) 206-71-71. Электронная почта: zakaz@pskgost.ru**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)ОС «НИЦ Тест» Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест».
Место нахождения: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Черемушки, Научный проезд, дом 8, строение 1.
Телефон + 7 (926) 834-16-93, e-mail: ooo.nicetest@gmail.com
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384 от 11.07.2024 г.**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)Стекло пожаростойкое многослойное ГоСтекло (GST), толщиной 16 мм, выпускаемое по
ТУ 5913-005-24219660-2016.
Серийный выпуск.**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров, на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)ГОСТ 33000-2014 «Межгосударственный стандарт «Стекло и
изделия из него». Метод испытания на огнестойкость».
Показатели: Е30.код ОКПД 2
23.12.11.000
код ТН ВЭД**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**Протокол испытаний № ПБ/513 от 04.04.2025 года, выданный
Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью
«НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательства соответствия продукции)ТУ 5913-005-24219660-2016, сертификат системы менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС31.29115 от 07.02.2023 г., выдан
«ВНИИЦИ» пер. № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС31.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.04.2025 по 03.04.2030

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)
подписьА. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилияА. А. Пеньковская
инициалы, фамилия* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf