



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00335
(номер сертификата соответствия)

031261
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПСК «ГОСТ».
ОГРН: 1146193001437, КПП: 616601001, ИНН: 6166091268.
Адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 8 А.
Телефон: 8 (863) 206-71-71, e-mail: gost@pskgost.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПСК «ГОСТ».
ОГРН: 1146193001437, КПП: 616601001, ИНН: 6166091268.
Адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 8 А.
Телефон: 8 (863) 206-71-71, e-mail: gost@pskgost.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью
«Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия
Донского 7/11, офис 101 В. Тел. 8 (909) 785-99-88, ОГРН 1153926025901.
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Сэндвич противопожарный огнестойкий типа «ПСК-ПС», выпускаемый
по ТУ 25.11.23-015-24219660-2020. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) «Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»,
предел огнестойкости – см. приложение на бланке № 006070.

код ОКПД2
25.11.23.119

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 00602/ЕМ-16, № 00603/ЕМ-16, № 00604/ЕМ-16
от 06.07.2020 года. ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью
«Гарантия Качества», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 25.11.23-015-24219660-2020, сертификат системы менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P42169
от 11.11.2019 года, выдан ОС ООО «Гарантия Качества» свидетельство
№ РОСС RU.31389.04ИБС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.07.2020 г. по 05.07.2025 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00335**

(номер сертификата соответствия)

006070

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Наименование продукции	Обозначение национального стандарта или свода правил	Приведенная толщина, мм	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
Сэндвич противопожарный огнестойкий типа «ПСК-ПС», выпускаемый по ТУ 25.11.23-015-24219660-2020	ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»	22	EI 30
Сэндвич противопожарный огнестойкий типа «ПСК-ПС», выпускаемый по ТУ 25.11.23-015-24219660-2020	ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»	24	EI 45
Сэндвич противопожарный огнестойкий типа «ПСК-ПС», выпускаемый по ТУ 25.11.23-015-24219660-2020	ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»	26	EI 60



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.