

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01626/23

Серия **RU** № **0454586**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр.14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная Строительная Компания «ГОСТ».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 344065, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица 50-летия Ростсельмаша, дом 8а.

Основной государственный регистрационный номер 1146193001437.

Телефон: +78632067171. Адрес электронной почты: gost@pskgost.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная Строительная Компания «ГОСТ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 344065, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица 50-летия Ростсельмаша, дом 8а.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344065, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, переулок 1-й Машиностроительный, помещение 3 Л.

ПРОДУКЦИЯ Окно противопожарное типа «ОП-30», выполненное из пожаростойких алюминиевых профилей системы «ГОСТПРОФ» (производства ООО «ПСК «ГОСТ» по ТУ 24.42.22-001-24219660-2023), глубиной сечения профиля не менее 65 мм, с внутренним заполнением технологических полостей - огнестойким теплоизолирующим составом ARTCOOLING (ACL) (производства ООО ПСК ГОСТ по ТУ 23.99.19-002-24219660-2019), светопрозрачное заполнение - стекло пожаростойкое многослойное марки ГоСТекло (GST) E30, толщиной 16 мм (производства ООО «ПСК «ГОСТ» по ТУ 23.12.12-005-24219660-2023) в составе однокамерного стеклопакета (16ГоСТекло (GST) E30-6(камера)-4М1) общей толщиной 26 мм. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.12.10-001-24219660-2023 «Окно противопожарное типа «ОП - 30» из алюминиевых профилей с пожаростойким заполнением типа ARTCOOLING (ACL) ТУ 23.99.19-002-24219660-2019. Технические условия», с изм. №1. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7610 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-697/06-2023 от 15.06.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 02-ОС/19-05/23 от 26.05.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68), подписавшие эксперты: Бижоев Владимир Арсенович, Бадрутдинова Светлана Ивановна.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости - Е30. Условия хранения: в закрытых сухих отапливаемых помещениях в распакованном виде. При хранении изделие должно быть установлено на стеллажи или пирамиды. Основание стеллажа или пирамиды должно быть оклеено войлоком или резиной и иметь наклон 5-15° к горизонтали. Допускается хранение в таре, если тара и прокладочные материалы не подвергались увлажнению. Срок службы - не менее 10 лет. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента начала монтажа, но не более 24 месяцев со дня отгрузки изготовителем. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 18.05.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.06.2023

ПО 14.06.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грешкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)